

## Vinterlukning



Ved lukning af vandet for vinteren, skal man være opmærksom på, at få lukket helt; det er vigtigt at det lille "stjernejul" står helt stille, uanset om der åbnes for en vandhane inde i huset, eller der åbnes for aftapningshanen nede i målerbrønden.

Dersom den blå ventil findes for stram, er det muligt at få kugleventiler, så det bliver lettere at lukke og åbne for vandet. Kontakt din VVS-installatør.

**HUSK AT KONTROLLERE OM DER ER LUKKET HELT.**

### Refusion ved vandspild

Det er muligt at søge om refusion, såfremt der har været vandspild. Dette gøres ved henvendelse til kontoret.

For at få eftergivelse kræves det, at bruddet er på en skjult vandinstallation, ligesom det kræves at skaden er repareret af en autoriseret VVS-installatør, således at vandspildet er stoppet.

Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand (lbk. 639 af 21. august 2008) og § 4 i Lov nr. 522 af 12. juni 2009.

Efter lovens § 24, stk. 4 gælder det, at eftergivelse ikke gives for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m<sup>3</sup>.

### Adgang til målerbrønde, vandledninger og ventiler

Såfremt der ikke er fri adgang til målerbrønden kan det medføre, at vore måleraflæsere undlader at aflæse.

En efterfølgende ekstra aflæsning af måleren, foretaget af vor vandværksbestyrer vil blive pålagt et gebyr jfr. takstbladet.

**HOLD DERFOR MÅLERBRØNDEN FRIT TILGÆNGELIG**

Dersom vejene ikke har den fornødne bredde, kan der når der foretages reparation og vedligeholdelse på ledninger og ventiler ske skade på beplantningen.

**DENNE TYPE SKADER ERSTATTES IKKE**